

CE
2422

INTEGRA96



SERTİFİKA
CERTIFICATE

MODÜL B / MODULE B
AB TİP İNCELEMESİ BELGESİ (GAR)
EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (GAR)

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) EK-3 Madde 1
Appliances burning gaseous fuels (EU) 2016/426 to ANNEX III. Paragraph 1 of

Belge No / Certificate No 2422-GAR-7194/09(Rev.01)

PIN 2422MD719409

Başvuran / Applicant HEXEL ENDÜSTRİYEL SAN. VE TIC. A.Ş.
ASO 2. Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı Mahallesi 2024. Cadde
No:19 Sincan / Ankara / TÜRKİYE

Üretici / Manufacturer HEXEL ENDÜSTRİYEL SAN. VE TIC. A.Ş.
ASO 2. Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı Mahallesi 2024. Cadde
No:19 Sincan / Ankara / TÜRKİYE

Marka / Trademark HEXEL

Ürün / Product Duvar Tipi Premix Hermetik Kombi
Premix Condensing Wall Hang Gas Boiler

Tip - Model / Type - Model Lina 20, Lina 25, Lina 35

Referans Standardlar / Normative References TS EN 15502-1:2021, TS EN 15502-2-1:2022

Rapor No / Report Number M7194-09(Rev.01)

Veriliş Tarihi / Issue Date 02.03.2023 Geçerlilik Tarihi / Due Date 08.09.2032

Hedef Ülkeler Destination Countries	Basınç(mbar) Pressure(mbar)	Cihaz Kategorileri Appliance Categories(CAT)
TR, AT, CH, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, IT, LT, NO, RO, SE, SI, SK, HR	20	I2H3BP



Bakanlık Belge No
Ministry Certificate No
GAR-2422-2200472

Genel Müdür
Birgül GÜRBÜZ
İNTEGRA96 Belgelendirme
İZMİR, (rev. 01) <20.03.2023>

Bu belge, 19.09.2022 tarihinde yayımlanan 2422-GAR-7194/09 belgeyi iptal etmiş ve yerine geçmiştir

İNTEGRA96 ULUSLARARASI ÜRÜN VE SİSTEM BELGELENDİRME, BAĞIMSIZ DENETİM, GÖZETİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Maltepe Mah. 8090/1 Sk. No:5 Çiğli - İzmir / TÜRKİYE Tel: +90 232 462 20 51-52 Faks: +90 232 462 20 61 info@integra96.com www.integra96.com

Bu belgenin mülkiyet hakkı INTEGRA96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağ. Göz. Eğit. Hiz. Ltd. Şti.'ne aittir ve istenildiğinde iade edilecektir. Belgenin geçerliliğini www.integra96.com İnternet sayfasından veya iletişim bilgilerinden kontrol edebilirsiniz. INTEGRA96 bir sonraki kontrol tarihi için yayın tarihinden 1 yıl sonrasını tavsiye eder.
The property right of this document is INTEGRA96 International Product and System Certification Bond. Eye. Educate. Speed. Ltd. Şti.' what belongs to it and will be returned when requested. The validity of the document www.integra96.com You can check it on the website or contact information. INTEGRA 96 recommends 1 year after the publication date for the next control date.

Ürün Açıklaması / Product description

Duvar Tipi Premix Hermetik Kombi
Premix Condensing Wall Hang Gas Boiler

Tip Type

C13, C33, C43, C83,
B23, B33

Gaz valfi:

SIT 848, Honeywell

Teknik Veriler / Technical Data

Model	Lina 20	Lina 25	Lina 35	
Maksimum Isıl Güç, kW	29	29	35	
Qmaks, Maksimum Isıl Yük, kW	20,2	24,1	31,2	
Qmin, Minimum Isıl Yük, kW	7,9	7,9	7,9	
Pmax, Maksimum Isıtma Gücü (80°C/60°C), Kw	20,2	23,8	30,8	
Pmin, Minimum Isıtma Gücü (80°C/60°C), Kw	7,9	7,9	7,9	
Pmaks, Maksimum Isıtma Gücü (50°C/30°C), Kw	21,6	25,3	32,7	
Pmin, Minimum Isıtma Gücü (50°C/30°C), kW	8,5	8,5	8,5	
Verim (50/30 °C max)	107,6	107,6	107,6	
Verim (50/30 °C min)	106,9	105,0	104,8	
Sıcaklık Ayar Aralığı, °C	30 – 85	30 – 85	30 – 85	
İşletme Basıncı - Minimum, bar	0,5	0,5	0,5	
İşletme Basıncı - Maksimum, bar	3	3	3	
Doğalgaz - Maksimum Yükte, m ³ /h	2,1	2,51	3,25	
Doğalgaz– Minimum Yükte, m ³ /h	0,57	0,82	0,82	
NOx Sınıfı	6	6	6	

