



# SERTİFİKA CERTIFICATE

## MODÜL B / MODULE B AB TİP İNCELEMESİ BELGESİ (GAR) EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (GAR)

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) *EK-3 Madde 1*  
Appliances burning gaseous fuels (EU) 2016/426 *to ANNEX III. Paragraph 1 of*

**Belge No / Certificate No** 2422-GAR-7194/08 (Rev.01)

**PIN** 2422MD719408

**Başvuran / Applicant** HEXEL ENDÜSTRİYEL SAN. VE TIC. A.Ş.  
ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı Mahallesi 2024. Cadde  
No:19 Sincan / Ankara / TÜRKİYE

**Üretici / Manufacturer** HEXEL ENDÜSTRİYEL SAN. VE TIC. A.Ş.  
ASO 2. Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı Mahallesi 2024. Cadde  
No:19 Sincan / Ankara / TÜRKİYE

**Marka / Trademark** HEXEL

**Ürün / Product** Duvar Tipi Premix Hermetik Kombi  
Premix Condensing Wall Hang Gas Boiler

**Tip - Model / Type - Model** Mina 20, Mina 25, Mina 35, Mina 42

**Referans Standardlar** TS EN 15502-1:2021, TS EN 15502-2-1:2022  
*Normative References*

**Rapor No / Report Number** M7194-08(Rev.01)

**Veriliş Tarihi / Issue Date** 02.03.2023 **Geçerlilik Tarihi / Due Date** 08.09.2032

Hedef Ülkeler <i>Destination Countries</i>	Basınç(mbar) <i>Pressure(mbar)</i>	Cihaz Kategorileri <i>Appliance Categories(CAT)</i>
PT, SI, SK, TR, CH, CY, CZ, GB, GR, IE, IT, LT, AT, DK, EE, FI, HR, NO, RO, SE	20:30/50	II <sub>2H3+</sub>



**Bakanlık Belge No**  
*Ministry Certificate No*  
GAR-2422-2200471

**Genel Müdür**  
BİRGÜL GÜRBÜZ  
INTEGRA96 Belgelendirme  
İZMİR, (rev. 01) <20.03.2023>

Bu belge, 19.09.2022 tarihinde yayımlanan 2422-GAR-7194/08 belgeyi iptal etmiş ve yerine geçmiştir

INTEGRA96 ULUSLARARASI ÜRÜN VE SİSTEM BELGELENDİRME, BAĞIMSIZ DENETİM, GÖZETİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.  
Maltepe Mah. 8090/1 Sk. No:5 Çiğli - İzmir / TÜRKİYE Tel: +90 232 462 20 51-52 Faks: +90 232 462 20 61 info@integra96.com www.integra96.com

Bu belgenin mülkiyet hakkı Integra96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağ. Göz. Eğit. Hiz. Ltd. Şti.'ne aittir ve istenildiğinde iade edilecektir. Belgenin geçerliliğini [www.integra96.com](http://www.integra96.com) İnternet sayfasından veya iletişim bilgilerinden kontrol edebilirsiniz. Integra96 bir sonraki kontrol tarihi için yayın tarihinden 1 yıl sonrasını tavsiye eder.  
The property right of this document is Integra96 International Product and System Certification Bond. Eye. Educate. Speed. Ltd. Şti.' what belongs to it and will be returned when requested. The validity of the document [www.integra96.com](http://www.integra96.com) You can check it on the website or contact information. Integra 96 recommends 1 year after the publication date for the next control date.

**Ürün Açıklaması / Product description**

Duvar Tipi Premix Hermetik Kombi  
Premix Condensing Wall Hang Gas Boiler

**Tip Type**

C13, C33, C43, C83,  
B23, B33

**Gaz valfi:**

SIT 848, Honeywell

**Teknik Veriler / Technical Data**

Model	Mina 20	Mina 25	Mina 35	Mina 42
Maksimum Isıl Güç, kW	20,7	25,1	33,8	41,1
Minimum Isıl Güç, kW	7,9	5,8	5,8	12,3
Pmax, Maksimum Isıtma Gücü (80°C/60°C), Kw	20,7	24,8	33,4	40,5
Pmin, Minimum Isıtma Gücü (80°C/60°C), Kw	7,9	5,5	5,5	12,3
Pmaks, Maksimum Isıtma Gücü (50°C/30°C), Kw	21,6	23,4	31,4	43,2
Pmin, Minimum Isıtma Gücü (50°C/30°C), kW	8,5	5,4	5,4	13,0
Verim (50/30 °C max)	107,6%	107,3%	107,6%	107,6%
Verim (50/30 °C min)	106,9%	107,4%	107,4%	104,8%
Sıcaklık Ayar Aralığı, °C	30 – 80	30 – 80	30 – 80	30 – 80
İşletme Basıncı - Minimum, bar	0,5	0,8	0,8	0,5
İşletme Basıncı - Maksimum, bar	8	3	3	8
Doğalgaz - Maksimum Yükte, m <sup>3</sup> /h	2,1	2.50	3.4	4,40
Doğalgaz- Minimum Yükte, m <sup>3</sup> /h	0,77	0.58	0.58	0.84
NOx Sınıfı	6	6	6	6



Bu belge, 19.09.2022 tarihinde yayımlanan 2422-GAR-7194/08 belgeyi iptal etmiş ve yerine geçmiştir